



ПАСТАНОВА

26 лютага 2014г. № 25

г. Мінск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Минск

О внесении дополнения и изменений в Правила пожарной безопасности Республики Беларусь ППБ Беларуси 01-2014

На основании подпункта 7.4 пункта 7 Положения о Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2006 г. № 756 «О некоторых вопросах Министерства по чрезвычайным ситуациям», Министерство по чрезвычайным ситуациям ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Правила пожарной безопасности Республики Беларусь ППБ Беларуси 01-2014, утвержденные постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 14 марта 2014 г. № 3 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2014 г., 8/28744), следующие дополнение и изменения:

1.1. дополнить пунктом 34¹ в следующей редакции:

«34¹. Не допускается использование декораций, бутафорий, сценического и выставочного оформления, драпировок и штор в зрительных, экспозиционных, актовых и конференц-залах, фойе и буфетах, физиотерапевтических отделениях, помещениях гибербарической оксигенации, учреждений здравоохранения, а также акустической отделки стен и потолков из текстильных легковоспламеняемых материалов. В случае использования огнезащиты для придания трудновоспламеняемости указанным материалам их обработка должна подтверждаться актами выполненных работ, с указанием даты обработки и срока действия огнезащитного средства. Периодичность обработки должна соответствовать требованиям технических нормативных правовых актов на огнезащитное средство. После стирки огнезащитная обработка должна возобновляться.»;

1.2. в пункте 47:

подпункт 47.1 изложить в следующей редакции:

«47.1. загромождать проходы, выходы, двери на путях эвакуации, эвакуационные выходы на кровлю, устанавливать выставочные стенды, торговые лотки, мебель, цветы, растения и другое имущество, уменьшающее минимальную эвакуационную ширину и высоту;»;

подпункт 47.3 изложить в следующей редакции:

«47.3. устраивать на путях эвакуации имитацию дверей, устанавливать турникеты и другое имущество, препятствующее безопасной эвакуации;»;


подпункт 47.5 изложить в следующей редакции:

«47.5. складировать под маршами эвакуационных лестничных клеток горючие материалы и устраивать различные помещения, за исключением узлов управления центрального отопления, водомерных узлов. При этом в вестибюлях, холлах и фойе открытых лестниц, на площадках лестничных клеток типа Л1 и Л2, на лестницах всех типов, не являющихся эвакуационными, а также под их маршами допускается устраивать отдельные неэлектрофицированные рабочие места (для торговли, оказания бытовых услуг, охраны и др.) при соблюдении минимальной эвакуационной ширины и высоты.»;

1.3. в примечании 1 таблицы 4 приложения 5 слова «2 лопаты, 2 ведра» заменить словами «1 лопата, 1 ведро».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2014 г.

Министр



В.А.Ващенко